

*Ministarstvo ekonomije*  
n/r Pomoćnika ministra  
Čanović Miodrag, dipl.el.ing.  
Rimski trg br.46  
PODGORICA

Broj: 7451

Podgorica: 30. jul 2010.god.

Црна Гора  
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ  
ПОДГОРИЦА

Примљено:	02 08 2010		
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0501	2337	1	

**PREDMET: Mišljenje na radnu verziju Nacrt urbanističkog projekta »RADOVIĆA LAZ«, Opština Budva**

Poštovani,

Vašim dopisom zavedenim u CGES AD- Elektroprenos Podgorica pod brojem 7456 od 26.07.2010.godine obratili ste nam se Zahtjevom za dostavljenje mišljenja o predmetnom planskom dokumentu Nacrt Urbanističkog projekta »RADOVIĆA LAZ« Budva, koji je za potrebe Opštine Budva uradio »DEL PROJEKT« d.o.o. Budva.

Navedeni planski dokument obuhvata površinu od 0.80ha ( i čine je katastarske parcele 2158 i 2159 KO Kuljače) namijenjene turističkoj izgradnji sa odgovarajućim pratećim sadržajima. Predmetna lokacija se nalazi iznad Jadranske magistrale, udaljena cca 500m od Čelobrda i oko 1.2km od manastira Duljevo .

Na planom zahvaćenom području UP-a »RADOVIĆA LAZ« planom je predviđena izgradnja 7 turističkih objekata- vila, spratnosti S+P+1 sa mogućnošću izgradnje suterena i garaža, zavisno od nagiba terena.

Ukupno vršno opterećenje kompleksa uz faktor jednovremenosti iznosi će:

$$S_k = 94kVA$$

Navedeno vršno opterećenje je planirano da se napaja iz mreže 0.4/1kV sa TS 10/0.4kV Čelobrdo.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju (CD sa nacrtom planskog dokumenta) kao i uvidom u dokumentaciju CGES AD- Elektroprenos Podgorica konstatovano je sledeće:

- Elektroprenos na navedenom području koje je predviđeno Vašim planom - Nacrt UP-a »RADOVIĆA LAZ«, Budva NEMA objekata kao ni podzemnih instalacija. Sa priložene dokumentacije se ne mogu vidjeti precizno granice područja obuhvaćenog planom, a u neposrednoj blizini područja obuhvaćenog planom prolazi dalekovod 110kV Budva-Bar (u prilogu Vam dostavljamo dio trase ovog dalekovoda u razmjeri 1:100000) izgrađen 1970.godine, po svim tada važećim propisima i za koji Elektroprenos ima svu neophodnu dokumentaciju- GRAĐEVINSKU I UPOTREBNU DOZVOLU.

- Takođe Vas obavještavamo da razvojnim planovima za period 2010-2014.godine koji su usklađeni sa Strategijom razvoja energetike do 2025.godine na navedenom području nije planirana izgradnja objekata Elektroprenosa.

Strategijom razvoja energetike do 2025.godine, kao i razvojnim planovima CGES – Elektroprenos Podgorica za period 2010-2014 koji su usklađeni sa Strategijom razvoja energetike, planirano je da se područje opštine Budva napaja iz postojeće trafostanice 110/35kV, Budva(Markovići).

Postojeće stanje u trafostanici 110/35kV Budva (Markovići ) je tako da postoji dovoljna rezerva u snazi za napajanje navedenog područje uz zadovoljenje svih kriterijuma sigurnosti.

S poštovanjem,

CO: 10-50  
10-50-54-01  
a/a



Knežević Branko, dipl.el.ing.