

## **IZVJEŠTAJ IZVJESTIOCA II**

o izvršenoj tehničkoj kontroli

### **Lokalne studije lokacije „Krstac“ Reževići -nacrt-**

#### **1. OPŠTI PODACI**

- 1.1 Investitor:** Opština Budva
- 1.2 Obradivač:** DEL PROJEKT DOO BUDVA
- 1.3 Faza:** Saobraćaj

Na uvid je dostavljena dopunjena planska dokumentacija kompletirana u digitalnom obliku sledećim sadržajem:

- Tekstualni dio koji se odnosi na saobraćaj
- Grafički dio, Krstac saobraćaj, revizija 27.09.2011.

#### **2. NALAZI I MIŠLJENJE**

Detaljnim pregledom dostavljene dokumentacije konstatujem da je Obradivač postupio po primjedbama iz Izvještaja od 31.08.2011 i predlažem da se Nacrt lokalne studije lokacije usvoji.

U Podgorici, 06.oktobra 2011.

Izvjestioc,



Mr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.

CG Opstina Budva

Strucna ocjena – revizija Lokalne studije lokacije „Krstac“ Rezevici.

Rjesenjem Predsjednika Opstine broj 001-1074/1 od 10.06.2011. clan sam komisije za strucnu ocjenu – recenziju Lokalne studije lokacije „Krstac“ Rezevici. u dijelu hidrotehnicke infrastrukture.

Obradivac Lokalne studije lokacije „Krstac“ Rezevici je DEL Projekt d.o.o. Budva. Posmatrana lokacija se nalazi na strmim kotama iznad magistrale u Rezevicima.

Na samoj lokaciji nema kanalizacione mreze tj. nema sistema za odvodjenje otpadnih voda.

Postojeca vodovodna mreza je tacno prikazana.

Pozeljno bi bilo u grafickom prilogu jasnije prikazati postojecu i buducu vodovodnu i kanalizacionu mrezu.

Uvidom u planirano stanje zapaza se da su otklonjeni nedostaci koji su bili evidentirani kod prvog uvida.

Kada je u pitanju vodovodna mreza ona je pravilno isplanirana i postavljena je duz buducih staza i saobracajnica.

Za planirani rezervoar prikazana je visinska kota.

Prikazana je nova vodovodna crpna stanica van granice studije Lokacije na parceli 1805 na samoj granici sa parcelom 2598 pored postojece vodovodne cijevi zbog nedovoljnog kapaciteta i neadekvatne lokacije postojece crpne stanice.

Kanalizaciona mreza je takodje pravilno prikazana i smjestena duz saobracajnica i buducih staza.

Prikazan je uzduzni profil trase buduće kanalizacije.

Prikazano je i mjesto prikljucka pojedinačno svih buducih i postojećih objekata na vodovodnoj i kanalizacionoj mrezi.

Bio preciscivac je prikazati kao privremeno rjesenje, i naglasen jednom strelicom da je trajno rjesenje uz izradu buducih planskih rjesenja odvodjenje kanalizacije do obale sa kvalitetnim ispustom u more.

Iz navedenog pretpostavljam, iako to nije prikazano a trebalo bi, da je atmosferska kanalizacija planirana rigolama duz saobracajnica.

Iz svega navedenog predlazem da se ova studija Lokacije, sa aspekta hidrotehnicke infrastrukture

USVOJI

kao buduće plansko rjesenje

oktobar 2011. g.

Clan komisije  
Stevan Vucetic dipl. ing. gradj



OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

Dopuna MIŠLJENJA na nacrt LSL „KRSTAC Reževići od 07.07.2011. godine

Faza : **Elektroenergetska Infrastruktura**

Obzirom da je u međuvremenu usvojen novi Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata kojim je predviđena nova procedura za izdavanje dozvola za priključak objekata na elektrodistributivnu mrežu, potrebno je da se dalji proces u izradi Plana uskladi sa novim Zakonom.

Budva, 30.09.2011. godine

Član Komisije,



Vuko Medigović, dipl.el.ing.