



Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem"  
Podgorica  
Ulica Ivana Milutinovića br. 12  
tel: +382 20 408 400  
fax: +382 20 408 413  
www.cedis.me

Sektor za pristup mreži  
Ul.JNA br.10  
tel:+382 20 408 308  
fax:382 20 241 012  
www.cedis.me  
Br.30-20-04-1657  
U Baru, 22.03. 2018.godine

## Obrazac br.2.

Opština Budva  
Sekreterij za investicije

Trg Sunca br.2  
Budva

Primljeno 26-03-2018			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	05-403/11		

Na osnovu člana 82 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( „Sl.list CG“, br. 64/17), postupajući po zahtjevu Opština Budva

Sekreterij za investicije br. 30-20-04-1325 od 12.03.2018, za izdavanje saglasnosti na glavni projekat elektroinstalacija jake struje za objekat Saobraćajnica S-40-Obilaznica Bečići(faza II) na djelovima k.p.87/9,85/11,14,16,465/3,466/2 i 467/3 Ko.Bečići u zahvatu DUP-a "Bečići" sa javnom rasvjetom ul. Bečići u Budvi, investitora Opština Budva  
Sekreterij za investicije, izdaje se :

### SAGLASNOST NA GLAVNI PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE

Postupajući po zahtjevu Opština Budva

Sekreterij za investicije br. 30-20-04-1325 od 12.03.2018, CEDIS izdaje saglasnost na glavni projekat elektroinstalacija jake struje za objekat Saobraćajnica S-40-Obilaznica Bečići(faza II) na djelovima k.p.87/9,85/11,14,16,465/3,466/2 i 467/3 Ko.Bečići u zahvatu DUP-a "Bečići" sa javnom rasvjetom, sa planiranom jednovremenom snagom od 11kW, ul. Bečići u Budva, investitora Opština Budva  
Sekreterij za investicije.

Za predmetni objekat mjesto priključka definiše se kao: Na zadnji stub postojeće javne rasvjete u ulici S40-40

Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija, a njihovo eventualno izmještanje pada na teret Investitora.

Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni nadzemnog elektroenergetskog voda (dalekovoda) neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SRJ" br.18/92).

Investitor je u obavezi da se, nakon pribavljanja ove saglasnosti, obrati CEDIS-u zahtjevom za izdavanje Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje.

Uslove obradio:

Aleksandar Vađon el.teh.

Crnogorski elektrodistributivni sistem  
Sektor za pristup mreži  
Šef Službe za pristup mreži Regiona 4,  
Nada Vukadinović dipl.el.ing



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona 4
- a/a