



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 451 287, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/22-861/2
Budva, 15.09.2022.god.

Crnogorski elektrodistributivni sistem doo
Direkcija za razvoj, pristup mreži i ICT
G-đa Sanja Tomić, šef Sektora za razvoj

Predmet: Obavještenje u vezi Vašeg zahtjeva br. 06-332/22-861/1, od 12.09.2022.godine

Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva obratili ste se Vašim zahtjevom broj 30-10-30729 od 08.09.2022. godine (naš br. 06-332/22-861/1 od 12.09.2022. godine), radi pripreme Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa za izgradnju trafostanice NDTs 10/0,4kV 1x1000 kVA "Blok 100A" sa uklapanjem u 10kV mrežu, na kat. parceli br. 40 KO Bečići. Uz zahtjev za izradu ove odluke, dostavili ste i Projektni zadatak br. 30-10-30608 od 07.09.2022. godine, čiji dio čini i grafički prilog "Situacioni plan" planirane trafostanice i trase 10kV kablova.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju i važeću plansku dokumentaciju detaljne razrade, utvrđeno je da se kat. parcela br. 40 KO Bečići na kojoj se planira izgradnja trafostanice nalazi u zahvatu DUP-a "Bečići", kao i da ista čini veći dio urbanističke parcele br. 100.5 u bloku 100A. Uvidom u kartu "elektroenergetska infrastruktura" DUP-a "Bečići" utvrđeno je da izgradnja objekta trafostanice planirana na kat. parceli br. 41 KO Bečići, koja čini dio susjedne urbanističke parcele br. 100.6 u bloku 100A. U tekstualnom dijelu DUP-a "Bečići", u poglavlju 4.5.4 "Elektroenergetska mreža i postrojenja", podnaslovu "Objekti i mreža 10(20)kV", između ostalog, propisano je: "Prema urbanističkim pokazateljima za predmetno područje je potrebno izgraditi 147 TS 10(20)/0,4 kV kapaciteta 1000kV potrebne instalirane snage. **Na predmetnom području, u svakom novom objektu koji se gradi ili na njegovoj parceli, prema planskom uređenju prostora, predvidjeti mogućnost izgradnje nove TS 10(20)/0,4 kV prema pravilima gradnje, osim ako je energetske uslovima Elektrodistribucije drugačije predviđeno.** Planirane elektroenergetske vodove 10(20) kV izvesti u profilima postojećih i planiranih saobraćajnica." (str. 390)

Shodno navedenom, obavještavamo Vas da se u konkretnom slučaju nisu stekli uslovi da se donese Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa za izgradnju trafostanice "Blok 100A", iz razloga što je DUP-om "Bečići" planirana izgradnja trafostanice 10/0,4kV u bloku 100A, pa ste Vi u obavezi da se ovom Sekretarijatu obratite zahtjevom za izdavanje urbanističko- tehničkih uslova i naznačite da je, u skladu sa Planom, potrebno pribaviti tehničke uslove Vašeg preduzeća u cilju definisanja mikrolokacije trafostanice u bloku 100A i trase kablova radi uklapanja istih u SN mrežu.

S poštovanjem,

Rukovodilac Sektora za održivi razvoj
Danijela Marotić

V.D. SEKRETAR
Stevo Davidović



Dostavljeno:

- Imenovanoj
- Biskupović Krstu
- a/a