



DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" BUDVA ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Trg sunca 1, 85310 Budva

Sektor za planiranje, organizaciju i razvoj broj. 01-2345/2

www.vodovodbudva.me

Будва, 21. 04. 2022 год.

Telefon: +382(0)33/403-304. Tehnički sektor: +382(0)33/403-484. fax: +382(0)33/465-574. E-mail: tehnicka.sluzba.bd@gmail.com

VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 06-332/22-149/2 od 22.02.2022.god. (naš broj 01-986/1 od 23.02.2022. godine), koji je podnio Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, izdaju se:

**TEHNIČKI USLOVI
ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA
VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE
I ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I FEKALNU
KANALIZACIONU MREŽU**

Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijedn.
		05-332/22-73/5		-

Za katastarsku parcelu broj: 837/2, i druge KO Maine i KO Budva, na kojima je Odlukom Predsjednika Opštine Budva predviđena izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa - trafostanice DTS 10/0,4kV 630 kVA „Podostrog (selo)“ i 10kV kablovskog voda „TS 35/10kV Rozino – TS Podostrog (selo)“ sa optičkim kablom, predviđaju se uslovi projektovanja u skladu sa sljedećim smjernicama:

- Prilikom projektovanja i izvođenja radova voditi računa o postojećoj vodovodnoj i fekalnoj kanalizacionoj infrastrukturi kako ista ne bi bila oštećena (nanešena na priloženim skicama).
- Takođe, potrebno je voditi računa o propisanim horizontalnim i vertikalnim udaljenostima planiranih instalacija od postojeće hidrotehničke infrastrukture (Pravilnik broj 01-3575/1 od 01.06.2018. godine): Verikalni položaj – iznad tjemena vodovodne cijevi minimum 0,30 m, Horizontalni položaj – 0,50 m od vodovodnih i fekalnih kanalizacionih cijevi.

Ovi tehnički uslovi su sastavni dio Odluke za zgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa broj 01-082/22-133/4 od 25.02.2022. godine.

Obrada: HS

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE

HS
Momir Tomović

SEKTOR ZA PLANIRANJE, ORGANIZACIJU I RAZVOJ

M. Stanišić
Marijana Stanišić

VD IZVRŠNI DIREKTOR

J. Dokić
Jasna Dokić















