

**Crna Gora**  
**Opština Budva**  
**SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ**  
Broj: 06-061- 562/2  
Budva, 05.04.2017. godine



### DOO „AMIA“ Budva

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva, rješavajući po zahtjevu imenovanog za izmenu izdatih UTU za izgradnju 4TS 10/0,4kV i 10kV kablovskog voda na Zavali, na osnovu uvida u važeću plansku dokumentaciju, izdaje sledeće

### O B A V J E Š T E N J E

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj izdao je UTU, broj 06-01-3106/2 od 15.04.2014. godine, za izgradnju 4 TS10/0,4kV i 10kV kablovskog voda, na urbanističkoj parceli 1 u zahvatu UP-a Turistički kompleks Zavala (Službeni list CG-opštinski propisi br. 24/08), koju čine katastarske parcele 2921/1, 2922/2, 2922/11 i 2922/12 i djelovi k.p. 2923 i 3075 KO Budva. Za urbanističku parcelu 1 u tekstualnom djelu UP-a je precizirano sledeće: „Predviđene trafostanice su sa tipiziranom opremom. Sastoje se od 10 kV postrojenja, transformatora snage 630 kVA i 0,4 kV postrojenja. Srednjenoponsko - 10 kV postrojenje je tip RMU (Ring Main Unit) za snagu kratkog spoja 250 kVA na sabirnicama 10 kV. Transformatori su trofazni uljni, ispitani prema važećim JUS.N.H1.005, sa ili bez konzervatora, sa mogućnošću termičkog širenja ulja, bez trajne deformacije suda. Niskonaponski razvodni blok se izvodi i oprema u skladu sa TP- 1b i savremenim tehničkim rješenjima.“(strana 79)

Na osnovu navedenog nismo u mogućnosti da na osnovu važećeg plana izdamo tražene urbanističko tehničke uslove za izgradnju 2 TS10/0,4kV 2x1000kVA i jedne TS 10/0,4kV 1x1000kVA.

Izdati UTU predstavljaju detaljniju informaciju o konkretnom planskom rješenju i služe kao osnov za izradu revidovane projektne dokumentacije. Revidovanim glavnim projektom moraju se ispoštovati i preporuke donesene od strane Sektora za distribuciju - Podgorica "Elektroprivrede Crne Gore", a.d. Nikšić.

Samostalni savjetnik I: *Arb.* Tamara Goliš dipl.ing.

