

OPŠTINA BUDVA
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj
Broj:06-061-1384/2
Budva, 15.08.2017. godine



Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva, rješavajući po zahtjevu "CEDIS" d.o.o. iz Podgorice na osnovu člana 62. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Službeni list RCG, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i DUP-a Petrovac-šira zona Službeni list CG-opštinski propisi br. 24/08 i Petrovac centar Službeni list CG-opštinski propisi br. 32/08, izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu investiciono tehničke dokumentacije za

postavljanje visokonaponske kablovske mreže 10kV od TS "PETROVAC" 2x4 MVA (koja je smiještena na dijelovima katastarskih parcela 1004/2 i 1005 KO Petrovac) do TS "CENTAR 1" (koja je smiještena na dijelu katastarske parcele 693/1 KO Petrovac), TS (koja je smiještena na dijelu katastarske parcele 812 KO Petrovac u posebnom dijelu stambenog objekta), TS "NERIN 2" 360kVA (koja je smiještena na dijelu katastarske parcele 297 KO Petrovac), KRS "MEDINA I" (koja je smiještena na dijelu katastarske parcele 140/1 KO Petrovac)

dijelovi katastarskih parcela broj: 140/1, 237/1, 244/4, 332, 444, 693/1, 699, 702/1, 727, 1363, 1367/1, 1370, 1372/1 i 1376/1 KO Petrovac i druge katastarske parcele koje ulaze u trasu izgradnje, utvrdiće se na osnovu Glavnog projekta.

namjena planiranog objekta: visokonaponski kablovski vod

Napajanje novih TS 10/0.4kV se realizuje dvostrano, po sistemu „ulaz-izlaz“ kablovskim 10kV vodovima tipa XHE 49 A 3x(1x240)mm².

Postojeća mreža 10kV, najvećim dijelom realizovana kablovskim vodovima 3x95mm², sa bakarnim provodnicima, ostaje u funkciji, kao i kablovski vod 3x70mm² sa AI provodnicima koji povezuje TS "Rivijera" sa TS "Petrovac 2", kao i TS "Krš Medina" sa TS "AS".

Za potrebe novih trafo stanica TS 10/0.4kV izgradiće se novi kablovski vodovi tipa XHE 49 A 3x(1x120)mm² po sistemu "ulaz-izlaz".

Prilozi:
- Kopije DUP-a



Samostalni savjetnik I,
mr. inž. Mladen Ivanović dipl. inž.

Mladen Ivanović