

OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

Broj: 06-01-11627/2

Budva, 06.10.2014. godine



Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora opštine Budva, rješavajući po zahtjevu SEKRETARIJATA ZA INVESTICIJE na osnovu člana 62. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 38/13 i 33/14) i Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Budva, usvojenog Odlukom Skupštine opštine Budva, Službeni list CG-opštinski propisi br. 11/09 izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE
za izradu investiciono tehničke dokumentacije za
rekonstrukciju (izmeštanje) vodovodnog kraka na djelu Jadranske magistrale
od HTL Park do Cetinjske raskrsnice

1. LOKACIJA: kat.parcela 3074/1 i 3074/2 KO Budva i djelovi susjednih kat. parcela

Vodovodni krak se postavlja trasom dužine cca 700m prema skici koja je sastavni dio ovih uslova.

2. NAMJENA OBJEKTA

Vodovodni krak u djelu jadranske magistrale.

Projektom rekonstrukcije magistralnog puta M2 – spajanje bulevara u Budvi i Bečićima, urađenim od strane DB INŽENJERINGa iz Beograda, postojeći magistralni put se proširuje tako da umesto dosadašnje dvije trake i trotoara imamo 4 kolovozne trake i trotoar. Ova rekonstrukcija puta uslovljava i izmeštanje postojećeg vodovodnog kraka.

3. TEHNIČKI USLOVI

Projektovanje hidrotehničke infrastrukture i priključenje na javnu infrastrukturu vršiti prema uslovima nadležnog javnog preduzeća. Pri izradi projektne dokumentacije a na osnovu detaljnih hidrauličkih proračuna potrebno je verifikovati prečnika hidrotehničke infrastrukture.

Postavljanje cjevovoda postaviti uskladiti sa Projektom rekonstrukcije magistralnog puta M2. Na vodovodnoj mreži predvideti sve objekte i armature za njeno normalno funkcionisanje, kao i dovoljan broj nadzemnih protivpožarnih hidranata u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

4. POSEBNI TEHNIČKI USLOVI

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – JP Vodovod i kanalizacija Budve, Agencije za telekomunikacije Crne Gore i Direkcije za saobraćaj Crne Gore.

5. USLOVI ZA ZAŠTITU

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaštite na radu, shodno Zakonu o zaštiti na radu (Službeni list RCG broj 79/04 i Službeni listovi CG broj 26/10, 73/10 i 40/11).

6. IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

Imovinsko-pravni odnosi biće riješeni kroz izradu Elaborata eksproprijacije za rekonstrukciju djela magistralnog puta M2 u Budvi.

7. PRILOZI

Izvod iz planske dokumentacije,

Tehnički uslovi JP Vodovod i Kanalizacija Budva, Agencije za telekomunikacije Crne Gore i Direkcije za saobraćaj Crne Gore

Samostalni savjetnik **inž. Goliš Tamara dipl. inž.**

