




DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA"



Trg sunca 1, 85310 Budva

Sektor za planiranje, organizaciju i razvoj

www.vodovodbudva.me

Telefon: +382(0)33/403-304, Tehnički sektor: +382(0)33/403-484, fax: +382(0)33/465-574, E-mail: tehnicka.sluzba.bd@gmail.com

VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 06-01-465/2 od 15.04.2019. godine, naš broj 01-2544/1 od 16.04.2019. godine, koji je podneo Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, izdaju se:

Crna Gora  
OPŠTINA BUDVA  
BUDVA

Primljeno: 24-04-2019			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
06-061	465/5		

**TEHNIČKI USLOVI  
ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA  
VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE  
I ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I FEKALNU  
KANALIZACIONU MREŽU**

Za katastarske parcele broj: 1790/2, 1790/1, 1789/1, 1789/14, 1787/2, 1789/3, 1789/5, 1789/6, 1789/112 i 1789/24, KO Budva, na kojima je Odlukom za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa donijete od strane Predsjednika Opštine Budva, predviđena izgradnja ulice u naselju Bijeli do (dužine cca 100 m) sa pratećim javnim pakingom (5 parking mjesta) i pješačkom komunikacijom (stepeništem), predviđaju se uslovi priključenja na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu, u skladu sa priloženom skicom, koja je sastavni dio ovih tehničkih uslova, i sljedećim smjernicama:


- Na predmetnim parcelama nalaze se priključni cjevovodi vodovoda i feklane kanalizacije za postojeće objekte koji se nalaze uz predmetnu ulicu.
- Predmetna lokacija nije kvalitetno komunalno opremljena vodovodom i kanalizacijom upotrebljenih otpadnih voda. Previdjeti izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukturu definisane ovim tehničkim uslovima (Vodovod i fekalna kanalizacija) uz prespajanje postojećih potrošača što treba definisati projektom.
- Profile cjevovoda treba odrediti hidrauličkim proračunom.

Ovi tehnički uslovi su sastavni dio Odluke za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa broj 01-1222/1 od 12.04.2019. godine.

OBRADA,

SEKTOR ZA PLANIRANJE,  
ORGANIZACIJU I RAZVOJ,

Momir Tomović, dipl.ing.grad.



IZVRŠNI DIREKTOR,

Jasna Dokić, dipl.ecc.





Datum: 19.04.2019.  
 Obrada: *[Signature]*

**Legenda:**

- Postojeći vodovod PeHD 315 mm
- - - Planirani vodovod - profil odrediti proračunom
- - uz prespajanje postojećih potrošača
- - - Postojeća fekalna kanalizacija PVC 250 mm
- - - Planirana fekalna kanalizacija - profil odrediti proračunom
- - - - uz prespajanje postojećih potrošača