




DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" БУДВА "КАНАЛИЗАЦИЈА"

Trg sunca 1, 85310 Budva  
Sektor za planiranje i razvoj  
www.vodovodbudva.me



Telefon: +382(0)33/403-304, Sektor za inženjering: +382(0)33/403-484, fax: +382(0)33/465-574, E-mail: tehnicka.sluzba.bf@gmail.com

VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 06-332/21-726/3 od 21.10.2022. god. (naš broj 01-7233/1 od 24.10.2022. godine), koji je podnio Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, a rješavajući po zahtjevu podnosioca SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE, izdaju se:

**TEHNIČKI USLOVI  
ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA VODOVODA I FEKALNE  
KANALIZACIJE I ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I FEKALNU  
KANALIZACIONU MREŽU**

Za katastarske parcele broj: 559/5, dio 332/1, 332/1, 559/1, 559/5, 559/21, KO Prijevor I (LSL Seoce – I faza), kao i za parcele 559/5, 559/1, 559/6, 331/3, 331/7, 332/1, 333/1, 333/4, 332/1, 561/1, 351, 352/1, 352/2, 353/1, 356, 364, 365, 367, 368/1, 368/2, 369/1, 369/2, 369/3 i 437, KO Prijevor I, na kojima je Odlukom za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa donijetom od strane Predsjednika Opštine Budva, predviđena izgradnja trafostanice DTS 10/0,4kV 2x1000 kVA „Prijevor II“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu KO Prijevor I, KO Prijevor II, opština Budva, predviđaju se uslovi projektovanja u skladu sa priloženom skicom, koja je sastavni dio ovih tehničkih uslova, i sljedećim smjernicama:

- Prilikom projektovanja i izvođenja radova voditi računa o postojećoj vodovodnoj i fekalnoj kanalizacionoj infrastrukturi kako ista ne bi bila oštećena.
- Takođe, potrebno je voditi računa o propisanim horizontalnim i vertikalnim udaljenostima planiranih instalacija od postojeće hidrotehničke infrastrukture (Pravilnik broj 01-3575/1 od 01.06.2018. godine): Vertikalni položaj – iznad tjemena vodovodne cijevi minimum 0,30 m, Horizontalni položaj – 0,50 m od vodovodnih i fekalnih kanalizacionih cijevi.

Ovi tehnički uslovi su sastavni dio Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa donijete od strane Predsjednika Opštine Budva broj 01-332/22-1866/2 od 19.10.2022. godine.

Obrada: \_\_\_\_\_

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I  
PROJEKTOVANJE

Momir Tomović

SEKTOR ZA PLANIRANJE I  
RAZVOJ

VD IZVRŠNI DIREKTOR



