

**OPŠTINA BUDVA**  
**PREDSJEDNIK**  
**Broj: 01-3438/8**  
**Budva, 25.11.2019 .godine**

**Predmet: Pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 2**

U Zakonskom roku za pripremanje ponude, putem e-maila obratilo se zainteresovano lice sa pitanjima za pojašnjenje tenderske dokumentacije. U skladu sa članom 56 i 59 Zakona o javnim nabavkama („SlužbenilistCG“, br.42/11,57/14,28/15 i 42/17), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda br: 01-3438/5 od 18.10.2019. godine, dostavljamo Vam odgovor na postavljeno

**PITANJE:**


U predmetnoj tenderskoj dokumentaciji br.01-3438/6, pod rednim br.56, gde se navodi ugradnja "U" profila nijeste detaljno opisali radove koji su potrebni za ugradnju profila kao i njihovih dimenzija.

**ODGOVOR:**

Profil "U" neophodno je uraditi od čeličnih kutija dimenzija 50X50, visine 1000cm, širine 600-700cm. Kačenje cijevi o konstrukciju mosta radi se sa "U" profilima na odstojanjima l= 2,0m.

Ovo pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Po ovlašćenju komisije za otvaranje i vrednovanje  
Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  
Tanja Simićević, dipl. pravnik,



*Tsim*