

CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
Broj: 01-3779/7
Budva, 04.12.2019 .godine

Predmet: Izmjena i dopuna Tenderske dokumentacije, broj 01-3779/6 od 20.11.2019. godine.

U skladu sa članom 55 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), naručilac vrši izmjene i dopune Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ustupanja izvođenja radova na sanaciji oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seoskom području i njihovo održavanje, broj 01-3779/6 od 20.11.2019.godine.

U dijelu koji se odnosi na:

PREDMJER RADOVA

Na stranici 9 i 10 od 56 tenderske dokumentacije mijenja se:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1		Prskanje bitumenskom emulzijom	m ²	17350,00
2		Nabavka, transport i ugradnja nosećeg sloja asfalta BNS 22, d=6cm	m ²	17350,00
3		Nabavka, transport i ugradnja PVC cijevi za vodovod Ø110 mm PN10 PE100	m'	2700,00
4		Nabavka, transport i ugradnja korugovanih cijevi HDPE SN4 Ø460mm	m'	2700,00
5		Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja materijala frakcije 0,32mm za zatrpavanje cjevovoda	m ³	1800,00
6		Izrada betonskih šahti prečnika Ø1000 mm sa betonskim pločama i poklopcima	kom	65,00

I glasi:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina												
Redni broj	Opis pozicije	Bitne karakteristike	Jedinica mjere	Količina												
1	Prskanje bitumenskom emulzijom	Emulzija mora biti isprskana na očišćenoj asfaltnoj podlozi	m ²	17350,00												
2	Nabavka, transport i ugradnja nosećeg sloja asfalta BNS 22, d=6cm	Pozicija obuhvata spravljanje, transport ugrađivanje i zbijanje mješavine od mineralnog materijala i bitumena, gornjeg nosećeg sloja BNS 22 d=6 cm. Za izradu nosećeg sloja od bituminiziranog materijala treba primjeniti sledeće osnovne materijale: drobljeni kamen, kamenno brašno, vezivo Bit 60. Kvalitet osnovnih materijala Drobljeni kamen • fizičko-mehaničkih i mineraloško- petrografskih osobina samih zrna, shodno JUS U.E9.021; • habanje po Los Angelesumax 28% • sadržaj zrna nepovoljnog oblika.....max 20% • sadržaj grudvi glinemax 0.25% • upijanje vode.....max 1.2% • prionljivost za bitumen.....dobra • postojanost na smrzavanje.....postojan • granulometrijski sastav mora da odgovara zadatom području <table><tr><td>Kvadratni otvor sita</td><td>Prolaz kroz sita u</td></tr><tr><td>% mase</td><td></td></tr><tr><td>mm</td><td>drobljeni</td></tr><tr><td>kamen</td><td></td></tr><tr><td>0.09</td><td>4-14</td></tr><tr><td>0.25</td><td>7-37</td></tr></table>	Kvadratni otvor sita	Prolaz kroz sita u	% mase		mm	drobljeni	kamen		0.09	4-14	0.25	7-37	m ²	17350,00
Kvadratni otvor sita	Prolaz kroz sita u															
% mase																
mm	drobljeni															
kamen																
0.09	4-14															
0.25	7-37															

		0.71 12-53 2 21-65 4 30-74 8 44-85 11.2 54-92 16.0 70-100 22 97-100		
		Kameno brašno : JUS B.B3.045. Bitumen JUS U.M3.010. Izvođač radova za svaku isporuku obezbjeđuje atest proizvođača koji se odmah dostavlja na uvid Nadzornom organu, odnosno laboratoriji. Pored uvida u atest proizvođača, operativna laboratorija vrši i redovna ispitivanja u skraćenom obimu (PK, penetracija i tačka loma), i to: - na početku radova i - za svaku cisternu bitumena na asfaltnoj bazi prije upotrebe. Zabranjena je upotreba bitumena iz neispitanih cistijerni. Za vezu između slojeva primjenjivati katjonsku polustabilnu emulziju, prema JUS U.M3.024 u količini 0,1 kg/m² Ispitivanje fizičko-mehaničkih osobina asfaltne mješavine i ugrađenog sloja vrši se - na početku radova i - na svakih 4000 m² ugrađen sloja debljine 6 cm Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruće tek razastrte asfaltne mješavine iza finišera. Kontrola zbijenosti i šupljina u zastoru obavlja se vađenjem kernova iz gotovog zastora, na istom mjetu gdje je uzet uzorak vruće asfaltne mješavine. Mjerenje ravnosti vrši se na poprečnom profilu, s tim da međusobni razmak ne bude veći od 30 m. Mjerenje se vrši ravnjačom dužine 4 m (lijevo, desno, sredina). Mjerenje i plaćanje vrši se po m² ugrađenog sloja BNS 22 debljine 6 cm.		
3	Nabavka, transport i ugradnja PVC cijevi za vodovod Ø110mm PN10 PE100.		m'	2700,00

	Cijevi se polažu u unapred iskopanom rovu.			
4	Nabavka, transport i ugradnja korugovanih cijevi HDPE SN4 Ø160mm. Cijevi se polažu u unapred iskopanom rovu.		m'	2700,00
5	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja materijala frakcije 0-32mm za zatrpavanje cjevovoda	Nabavka, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje i zbijanje materijala od drobljenog kamena granulacije 0-31,5 mm. Minimalna vrijednost modula stišljivosti (MS) metodom kružne ploče prečnika 30 cm pri optimalnoj vlažnosti MS=70 MN/m ²	m ³	1800,00
6	Izrada betonskih šahti prečnika Ø1000mm sa betonskim pločama i poklopcima DN400 za teško opterećenje.		kom	65,00

Po ovlaštenju komisije za otvaranje i vrednovanje
Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda
Tanja Simićević, dipl.pravnik



T. Simićević