

**OPŠTINA BUDVA**

**Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 001-2000/6**

**Redni broj iz Plana javnih nabavki : 34**

**Mjesto i datum: Budva, 27.09.2016.godine**

**Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) OPŠTINA BUDVA objavljuje na Portalu javnih nabavki**

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU  
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA  
NABAVKU  
- USTUPANJE IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI  
ELEKTROENERGETSKE MREŽE – TS 10/0,4 kV, 2 x  
630 kVA “POLJANE” RIJEKA REŽEVIĆI**

## SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE .....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA .....	7
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU .....	19
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOPA INTERESA .....	20
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOPA INTERESA.....	21
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA .....	22
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ .....	23
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	24
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU.....	25
FINANSIJSKI DIO PONUDE .....	31
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOPA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA .....	32
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	33
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI.....	34
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	35
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	40
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE .....	46
SADRŽAJ PONUDE .....	51
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA .....	52
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	53

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU  
JAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: <b>Opština Budva</b>	Kontakt osoba/e: <b>Saša Samardžić, načelnik, Miroslava Kunjić, službenik za javne nabavke</b>
Adresa: <b>Trg Sunca 3</b>	Poštanski broj: <b>85 310</b>
Grad: <b>Budva</b>	Identifikacioni broj: <b>02005409</b>
Telefon: <b>033454017</b>	Fax: <b>033454017</b>
Elektronska pošta (e-mail): <b>mira.kunjic@budva.me</b>	Internet stranica (web): <b>www.budva.me</b>

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak.

**III Predmet javne nabavke**

**a) Vrsta predmeta javne nabavke**

√ Radovi

**b) Opis predmeta javne nabavke**

Ustupanje izvođenja radova na izgradnji elektroenergetske mreže - TS 10/0,4kV, 2x630kVA „Poljane“, Rijeka Reževići.

**c) CPV – Jedinostveni rječnik javnih nabavki**

- 45231400-9 – Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova

**IV Zaključivanje okvirnog sporazuma**

Zaključuje se okvirni sporazum:

√ ne

## **V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

### **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma**

Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 48 000,00 € .

## **VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

√ ne

## **VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

### **a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraocce.

## **Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za izvođenje elektroinstalacija jake struje.

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licencu za rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje.

## **b) Fakultativni uslovi**

### **b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

√ dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.

### **b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:**

√ liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

√ izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

√ izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

√ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

## **VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

## **IX Garancija ponude**

√ da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

## **X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

a) Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je dio KP. 2977 KO Reževići I, Budva.

#### **XI Jezik ponude:**

√ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

#### **XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

√ najniža ponuđena cijena

broj bodova

#### **XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 08.30 do 14.00 sati, zaključno sa danom 04.11.2016. godine do 09.30 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Opština Budva, Trg sunca 3, Budva
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi : Opština Budva, Trg Sunca 3, Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 04.11.2016. godine u 10.00 sati, u prostorijama Opštine Budva na adresi Trg Sunca 3, Budva, kancelarija 48.

#### **XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

#### **XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke**

##### **Rok i način plaćanja**

Rok plaćanja je: 30 dana po završetku radova

Način plaćanja je: virmanski

##### **Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

√ garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
	<p style="text-align: center;"><b>PREDRACUN RADOVA</b></p> <p>Predmjerom su obuhvaćene sve vrste radova, kao i neophodna oprema i materijal po vrstama i količini neophodnim za kompletiranje objekta, izuzev sitnog nespecificiranog materijala, koga je Izvođač radova na bazi sopstvenih normativa i stručnog iskustva, dužan da predvidi i ugradi, kalkulišući u fazi nudičenja cijene ovih materijala u okviru pozicije radova, na koji se isti odnose. Po potrebi, specificirana oprema se može zamijeniti opremom drugog proizvođača istih ili boljih tehničkih karakteristika. Sve radove predviđene ovim predmjerom treba izvesti prema opisu iz ovog predmjera, tehničkom opisu i grafičkom dijelu projekta, primjenjujući pritom sve važeće tehničke propise i standarde, kao i normative zaštite na radu.</p>			
	<b>A TRAFOSTANICA ndts 2 x 630 kVA, 10/0,4 kV</b>			
	<b>1.0 GRAĐEVINSKI RADOVI</b>			
1	Priprema terena, iskoljčenje lokacije TS, iskop zemlje III i IV kategorije u širokom otkopu za smještaj temelja trafostanice.		m3	15
2	Odvoz viška iskopane zemlje na deponiju		paušalno	
3	Isporuka i ugradnja šljunka sitne granulacije i ugradnja u sloju od 15 cm u dnu temeljne jame, sa ravnanjem i		m3	4

	nabijanjem			
4	Zatrpanje prostora oko trafostanice sa materijalom iz iskopa		m3	4
5	Iskop zemlje za ugradnju II i III prstena uzemljivača u zemljištu III i IV kategorije i to drugi prsten na odstojanju 0,5 m od spoljnih dimenzija NDTS i 0,7 m dubine, a treci prsten na odstojanju 1,5 m od spoljnih dimenzija DTS i 0,9 m dubine. U cijenu uracunati i zatrpanje rova nakon ugradnje trake sa zemljom iz iskopa		m3	40
6	Nabavka, transport i montaža montažno betonskog kućišta sa unutrašnjom manipulacijom za transformaciju 2x630 (1000) kVA 10/0,4 kV		kom	1
	UKUPNO 1:			
	<b>2.0 ENERGETSKI TRANSFORMATOR</b>			
1	Isporuka V-direkt stezaljki, za dva provodnika, slicno tipu transformer terminal clamps, M42 x 3 proizvod Pfisterer ili ekvivalent istih ili boljih tehnickih karakteristika, koje su zašticene izolacionom oblogom, koja pruža zaštitu stepena IP2X		kom	8
	UKUPNO 2:			
	<b>3.0 SREDNJENAPONSKI RAZVOD</b>			
1	Sredjenaponski sklopni blok za opremanje DTS, tipski, izolovan gasom SF6 - RMU 12 kV, 630 A, naznacena kratkotrajna podnosiva struja 21kA/1s, podnosiva udarna struja 52,5 kA, podnosivi napon industrijske frekvencije 28kV, podnosivi atmosferski udarni napon 75 kV. Blok je slobodnostojeći, proširiv sa desne strane predviden za pričvršćenje na pod prostorije pomoću posebnih pričvršnih elemenata. Konstrukcija bloka je izrađena od lima, zašticenog protiv korozije plastificiranjem. Blok je zatvoren limom sa svih strana. Osnovne dimenzije sredjenaponskog bloka su (širina x visina x dubina) 1186x1140x710 mm Vodna polja su opremljena rastavnom sklopkom 12 kV, 630A, i zemljospojnikom, sa prigradenim signalnim sklopkama, kao i indikatorima napona. Transformatorsko polje je opremljeno		kom	1



	rastavnom sklopkom 12 kV, 200 A, sa visokoučinskim osiguračima 63 A, sa zemljospojnikom, prigradenim signalnim sklopkama i kalemom za isključenje 220 VAC . SN razvod tip: RM6. RE-QIQI+DE-I proizvod "Schneider Electric - Merlin Gerin" ili ekvivalent istih ili boljih tehničkih karakteristika			
2	Isporučka i ugradnja ekranizovanih ugaonih adaptera za priključenje jednožilnih kablova, slično tipu RSES 5217 -R , proizvodnje "Raychem" ili ekvivalent istih ili boljih tehničkih karakteristika za povezivanje srednjenaponskog bloka sa transformatorom.		kom	3
3	Isporučka i ugradnja kablovskih završnica za unutrašnju montažu slično tipu POLT 12C/1XI, proizvodnje Raychem" ili ekvivalent istih ili boljih tehničkih karakteristika, za povezivanje srednjenaponskog bloka sa transformatorom.		kom	3
4	Poluga za uključivanje rastavnih sklopki.		kom	1
5	Poluga za uključivanje zemljospojnika		kom	1
	UKUPNO 3.			
	<b>4.0 NISKONAPONSKI RAZVOD</b>			
1	Isporučka i ugradnja komplet slobodnostojećeg niskonaponskog bloka sa slijedećom opremom proizvodnje "Schneider Electric - Merlin Gerin" ili ekvivalent istih ili boljih tehničkih karakteristika:			
	fiksni prekidač slican tipu NS 1250 N 3P		kom	1
	Mikroprocesorska zaštita sl.tipu Micrologic 2.0A		kom	1
	priključak na prekidač - gornji		kom	1
	interfrezna baterija		kom	1
	strujni transformator slican STD 1000/5A		kom	3
	multimetar slican tipu PM9 sa impulsnim izlazom		kom	1
	udarni taster		kom	1
	kontakti blok za udarni taster		kom	1
	Osiguračka letva 400A 3P 185MM slicna ISFL		kom	6

	Osiguračka letva 630A 3P 185MM slicna ISFL		kom	2
	osiguračka letva 160A slicna ISFL za kompenzaciju		kom	1
	adapter za priključenje letve od 160A na sabirnice osnovog rastojanja 185 mm		kom	1
	Kondenzator slican Varplus M1 400V, 15 kVAr		kom	2
	C60N 1P/6A/C, Minijaturni prekidač		kom	4
	C60N 1P/16A/C, Minijaturni prekidač		kom	4
	monofazna uticnica 16A		kom	1
	U donjem dijelu niskonaponskog bloka su smještene sabirnice neutralnog provodnika (N) i zašitnog provodnika (PE) kao i konzole za pričvršćenje niskonaponskih kablova.		kom	1
	UKUPNO 4.1:			
2	Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg niskonaponskog bloka sa poljem javne rasvjete i sa slijedećom opremom proizvodnje "Schneider Electric - Merlin Gerin" ili ekvivalent istih ili boljih tehničkih karakteristika:			
	fiksni prekidač slican tipu NS 1250 N 3P		kom	1
	Mikroprocesorska zaštita sl.tipu Micrologic 2.0A		kom	1
	priključak na prekidač - gornji		kom	1
	Interfazna baterija		kom	1
	strujni transformator slican STD 1000/5A		kom	3
	multimetar slican tipu PM9 sa impulsnim izlazom		kom	1
	udarni taster		kom	1
	kontaktni blok za udarni taster		kom	1
	Osiguračka letva 400A 3P 185MM slicna ISFL		kom	6
	Osiguračka letva 630A 3P 185MM slicna ISFL		kom	2
	kontaktor 230VAC/ 65A/3P		kom	1
	astronomski uklopni sat slican MS 1		kom	1
	preklopka za javnu rasvjetu 1-0-2/1P		kom	1

	osiguračka letva 160A slična ISFL za javnu rasvjetu i kompenzaciju		kom	2
	izolovani sklop osigurač- rastavljač sličan tipu Fupact ISFT 100		kom	1
	sabirnice za napajanje 2 Fupact ISFT 100 uređaja		kom	1
	dovodni priključci (25 do 95 mm <sup>2</sup> ), komplet od tri komada		kom	1
	adapter za priključenje 2 letve od 160A na sabirnice osnovnog rastojanja 185 mm		kom	1
	Kondenzator sličan Varplus M1 400V, 15 kVAr		kom	2
	C60N 1P/6A/C, Miniijturni prekidač		kom	4
	C60N 1P/16A/C, Miniijturni prekidač		kom	4
	monofazna uticnica 16A		kom	1
	U donjem dijelu niskonaponskog bloka su smještene sabirnice neutralnog provodnika (N) i zaštitnog provodnika (PE) kao i konzole za pričvršćenje niskonaponskih kablova.		kom	1
	UKUPNO 4.2:			
	UKUPNO 4.0 (4.1+4.2):			
	<b>5.0 POVEZIVANJE TRANSFORMATORA SA SN I NN SKLOPNIM BLOKOVIMA</b>			
1	Jednožilni kabl, 10 kV, izolovan umreženim polietilenom, tip: XHE 49-A 1x70mm <sup>2</sup>		m	70
2	Izolovani provodnici tipa P/MT 240 mm <sup>2</sup> sa odgovarajućim stopicama sličnim tipu FCPCU 240/12 i ostalim sitno montažnim materijalom i pripadajuim nespecificiranim radom		m	36
	UKUPNO 5:			
	<b>6.0 INSTALACIJA RASVJETE TS</b>			
1	Zidna svjetiljka sa metalnom zaštitnom mrežom i sijalicom 60 W		kom	4

2	Instalacioni prekidač		kom	2
3	Instalacioni kabal PP 00 3x1.5 mm2		m	20
4	Ostali sitni, spojni i montazni materijal		paušalno	
	UKUPNO 6:			
	<b>7.0 UZEMLJENJE TRANSFORMATORSKE STANICE</b>			
1	Isporuca materijala i izvođenje uzemljenja oko objekta TS, u pripremljenom rovu, što podrazumijeva:			
2	Ukrasni spoj JUS N.B4.936		kom	15
3	Pocinčana traka Fe/Zn 25x4 mm		m	150
4	Isporuca materijala i izrada sabirnog zemljovoda Fe/Zn trakom 25x4 mm unutar TS, povezivanje svih metalnih masa unutar trafo stanice, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom ali prilikom kvara mogu doći pod napon (razvodni blok 10 kV, izvodi za razvodni tabla 0,4 kV, transformator snage, kablovske završnice 10 kV i sl.) i elemenata građevinske konstrukcije TS (armatura), kao i svih elemenata bravarije (vrata, žaluzine, nosači transformatora, konzole i sl.), izjednačenje potencijala unutar TS, što obuhvata:			
5	- T-potporni zidni odstojni nosac sa tiplom unutar prostora objekta trafostanice		kom	18
6	Pocinčana traka Fe/Zn 25x4 mm		m	22
7	Provodnik P/F 16 mm2		m	20
	UKUPNO 7:			
	<b>8.0 OSTALO</b>			
1	Ostali sitni, spojni i montazni materijal neophodan za stavljanje trafostanice u funkcionalno stanje sa pratecim pripadajucim nespecificiranim radom.		paušalno	
2	Atestna i druga dokumentacija, oznake, pločice i sl. u skladu sa preporukama i zahtjevima nadležnog preduzeca		kompl.	1

	UKUPNO 8.			
	<b>REKAPITULACIJA TS 2 x 630 kVA, 10/0,4 kV</b>			
1	<b>GRAĐEVINSKI RADOVI</b>			
2	<b>ENERGETSKI TRANSFORMATOR</b>			
3	<b>SREDNJENAPONSKI RAZVOD</b>			
4	<b>NISKONAPONSKI RAZVOD</b>			
5	<b>POVEZIVANJE TRANSFORMATORA SA SN I NN SKLOPNIM BLOKOM</b>			
6	<b>INSTALACIJA RASVJETE TS</b>			
7	<b>UZEMLJENJE TRANSFORMATORSKE STANICE</b>			
8	<b>OSTALO</b>			
	<b>B UKLAPANJE U VN INFRASTRUKTURU</b>			
	<b>1.0 PRIPREMI RADOVI</b>			
1	<p>Obilježavanje trasa za iskop kablovskog rova (prenošenje projektnog rješenja uz uklapanja trase sa projektnim rješenjem pristupnog puta). Pri obilježavanju trasa, izvođač se mora prilagođavati zatečenoj situaciji na terenu, podacima iz projektnog rješenja pristupnog puta, pridržavati se uslova iz UTU i obilježavati trase tako da se omogući polaganje projektovanog voda bez promjene koncepcije projektnog rješenja, a na osnovu dogovora sa predstavnicima preduzeća čije su osnovno sredstvo postojeće podzemne instalacije. Ukupno za materijal i rad, računato po dužnom metru trase rova:</p>		m	18
2	<p>Probni otkopi za utvrđivanje tačnog položaja, načina i dubine polaganja postojećeg kablovskog vodova i (po potrebi) ostalih podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, telekomunikacioni vodovi) na trasi projektovanog kablovskih voda. Otkope vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti i uz prisustvo predstavnika stručne službe vlasnika postojeće instalacije. Stavka obuhvata i isjecanje betonskih i asfaltnih površina na</p>		kom	4

	mjestima otkopa, kao i ponovno zatrpavanje nakon utvrđenog stanja. Stavka obuhvata probne otkope na paušalno 4 mjesta, što se, po potrebi, može izmjeniti. Ukupno za rad, računato po m izvršenog otkopa prosječnih dimenzija (1x0,5)m dubine 1m:			
	UKUPNO 1:			
	<b>2.0 GRAĐEVINSKI RADOVI</b>  <b>Napomena 1 :</b> <i>-Predmjerom i predračunom u okviru građevinskih radova predviđeno je i razbijanje asvaltne površine na mjestu priključka i trasi VN kabla a nakon utvrđivanja trase postojećeg 10kV kabla.</i> <b>Napomena 2 :</b> <i>- Tačne trase i količine je moguće odrediti tek na osnovu izlaska nadležne ekipe ED Budva koja treba da odredi mikrolokaciju trasa svih predmetnih kablova i eventualno druge instalacije u predmetnom prostoru.</i>			
1	Iskop rova za slobodno polaganje 10kV kablova dimenzija prema nacrtima u prilogu . Iskop se vrši u zemljištu pretežno III i IV kategorije. Kategorija zemljišta je je samo procjenjena, a ne i utvrđena, pa podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa. (dimenzije rova su dubine cca 0.80, širine rova u zavisnosti od pozicije iskopa od 0.50m do 0.90m) Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa:		m3	8
2	Isporuka i razastiranje pijeska granulacije i sastava prema tehničkom opisu u rovu kablovske kanalizacije i rovu slobodnog polaganja u zemlji. Pri polaganju kabala i izradi kanalizacije prvo se na dnu rova, njegovom cijelom širinom, razastre se sloj pijeska debljine 10 cm, a zatim polažu kablovi odnosno kablovice. Preko tako položenih kablova / kablovica, nasipa se cijelom širinom rova novi sloj pijeska, čija debljina iznad kabala i kablovica treba da iznosi min 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska:		m3	2,2
3	Zatrpavanje rova sa slobodno položenim kablovima i sa kablovskom kanalizacijom u trotoarima iskopom, uz nabijanje. Pri zatrpavanju, uklanjati veće komade sa oštrim ivicama. Nabijanje materijala u rovu vrši se u tri sloja vibracionim nabijačem sa po dva prolaza. Izvođač je dužan da obezbijedi ispitivanje nabijenosti materijala u rovu i potvrdu o kvalitetu nabijenosti. Standard		m	6,5

	zahtjeva nabijenost od najmanje 92%. Ukupno za rad, računato po m3 korišćenog iskopa:			
4	Čišćenje lokacije i odvoz viška iskopa do deponije (računato sa udaljenošću deponije do 5 km). Ukupno za rad i transport, računato po m3 viška iskopa:		m3	3
5	Obilježavanje trase 10 kV voda. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj u nepravilnoj betonskoj kocki za regulisani ili neregulisani teren (definisati tokom izvođenja u saglasnosf nadzornog organa) i postavlja se pri završnim radovima, odnosno pri opravci narušenih asfaltnih, odnosno betonskih površina. Obilježavaju se: trasa voda, skretanja trase voda, mjesta ukrštanja, približavanja i paralelnog vođenja položenih vodova sa postojećim podzemnim instalacijama, mjesta početka i kraja kablovske kanalizacije, mjesta kablovskih spojnika i sl. Broj oznaka je predpostavljen i podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa (stvarnu kolicinu nakon utvrđivanja svih prelaza i ukrštanja sa postojećim podzemnim instalacijama):		kom	5
	<b>UKUPNO 2:</b>			
	<b>3.0 ELEKTROMONTAŽNI RADOVI</b>			
1	Isporuka i polaganje kablovskog voda tipa XHE 49-A 3x(1x240/25)mm <sup>2</sup> , 12/20kV. Stavka obuhvata slobodno polaganje vodova u zemljanom rovu, provlačenje vodova kroz kablovsku kanalizaciju i njihovo uvođenje i priključenje u vodne ćelije NDTS 10/0,4kV.			
	Slobodno polaganje vodova u zemljanom rovu izvesti tako što se vod (povezan u snop), polaže sinusoidalno ("zmijoliko") sa amplitudama od 10 cm i poluperiodom sinusoide od 120 cm. Pri tome, maksimalno koristiti odmotavanje, razvlačenje i polaganje kabla uz kretanje vozila sa dobošem uz trasu (obavezno izbjeći nepravilno odmotavanje kabla sa doboša i njegovo vučenje po terenu van rova) Provlačenje kroz kablovsku kanalizaciju izvesti ručno, ili mehanički. Pri mehaničkom provlačenju obavezno kontrolisati vučnu silu koja mora biti manja od dozvoljene. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položenog kabla (jedne žile 1x240mm <sup>2</sup> ) - prije nabavke provjeriti dužinu kabla nakon obelježavanje trase:		m	144

2	Isporuca materijala i opreme i izrada kablovskih spojnica na mjestima priključaka na postojeći 10kV vod. Koristiti spojnice slične tipu TRAJ 12/1X 150-240 ili ekvivalent istih ili boljih tehničkih karakteristika. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po komplet izvedenoj spojnici sa svim potrebnim radom i materijalo potrebnim za stavljanje kablova u funkcionalan rad:		kom	2
3	Geodetsko snimanje položaja i dubine polaganja položenog voda i izrada katastarske situacije. Na situaciji obavezno navesti podatke o tipu i presjeku položenih vodova i naznačiti mjesta ugrađenih spojnica, dionica sa položenom kablovskom kanalizacijom, kao i mjesta ukrštanja, približavanja i paralelnog vođenja položenih vodova sa drugim podzemnim instalacijama. Položaj položenih vodova dati u odnosu na poligonu mrežu. Katastarske situacije predati investitoru pri tehničkom prijemu u papirnom i elektronskom obliku. Ukupno za rad, računato po m' trasa položenog voda:		paušal	
4	Isporuca i polaganje „gal“-štitnika, ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja gornjeg sloja pijeska i to tako da se međusobno preklapaju za desetak santimetara, pokrivajući vod u cjelini. Kod više vodova u zajedničkom rovu, polaganje štitnika izvršiti iznad svakog od vodova. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po broju korišćenih štitnika (1 = 1,00 m):		kom	18
5	Isporuca i polaganje trake sa upozorenjem da se ispod nalazi elektroenergetski 10 kV vod. Traka treba da je plastična, crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se i iznad kablovica i iznad slobodno položenih vodova. Broj položenih traka treba da odgovara broju kablovica položenih u jednom sloju, odnosno broju slobodno položenih vodova u zajedničkom rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene upozoravajuće trake:		m	18
6	Isporuca i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm u kablovske rovove i rovove kablovske kanalizacije. Stavka obuhvata i isporuku i ugradnju potrebnog broja ukrasnih komada “traka – traka” i međusobno povezivanje položenih traka, njihovo povezivanje traku u rovu postojećeg kabala i sa zaštitnim uzemljenjima trafostanica na koje se vod priključuje . Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m'		m	18



	položene trake Fe/Zn 25x4 mm:			
7	Isporuca materijala i opreme i izrada kablovskih završnica za unutrašnju montažu vodova XHE 49-A 3x(1x150)mm <sup>2</sup> , 12/20kV, slične tipu POLT-12D/1XI-L12B (Raychem), ili ekvivalent istih ili boljih tehničkih karakteristika. Stavka obuhvata i povezivanje metalnih djelova završnica sa uzemljenjem trafostanica, kao i priključenje voda u odgovarajućoj 10 kV ćeliji. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po izvedenoj kablovskoj završnici (podrazumijeva se završnice komplet za kablovski vod):		komplet	2
8	Isporuca materijala i opreme i montaža univerzalnih T adaptera tipa RICIS za priključaka kablova u vodne ćelije SN postrojenja u SF6 izvedbi, oznake RICIS 5123 za presjek provodnika do 240mm <sup>2</sup> (Raychem) ili ekvivalent istih ili boljih tehničkih karakteristika (podrazumijeva se komplet za jedan vod). Stavka obuhvata i priključenje vodova u odgovarajućoj 10 kV ćeliji. Ukupno za nabavku, transport i montažu adaptera :		kom	2
9	Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na svim kablovskim vodovima a u svemu prema tehničkom opisu. Oznake postaviti na svkom kablju pojedinačno. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici:		kom	6
10	Isto kao pod 9.) samo natpisne pločice na kraju voda u ćeliji NDTs10/0.4kV sa oznakom tipa kabla, naponskog nivoa i mjesta gdje se nalazi drugi kraj kabla.		kom	4
	UKUPNO 3:			
	4.0 OSTALI TROŠKOVI			
1	Troškovi ispitivanja kablova, uzemljivača i sl.		komplet	1
	UKUPNO 4:			
	<b>B REKAPITULACIJA UKLAPANJE TS U 10 kV MREŽU SA PRIPADAJUĆIM VN KABLOVIMA</b>			
1	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>			
2	<b>GRAĐEVINSKI RADOVI</b>			

3	<b>ELEKTROMONTAŽNI RADOVI</b>			
4	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>			
	<b>SVE UKUPNO B :</b> Uklapanje TS u 10kV mreza sa pripadajućim VN kablovima:			
	<b>ZBIRNA REKAPITULACIJA :</b>			
	Ukupno A:			
	Ukupno B:			
	<b>SVE UKUPNO ( A+B)</b>			

- Garantni rok : 2 godine.

- Garancije kvaliteta u skladu sa atestima.

Atesti se prilažu prilikom izvođenja radova.

- Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Predmet nabavke će se realizovati po Glavnom projektu električnih instalacija jake struje koju je izradio DOO Jawel Crna Gora, Danilovgrad, i koja je revidovana od strane Primel doo, Podgorica, a u koju se može izvršiti uvid od dana 26.09.2016.godine do dana 10.10.2016. godine kod kontakt osobe - Novaka Stanojevića dipl ing el., tel 067 640 261, 033 455 735, u periodu od 10.00 do 12.00 časova.

- Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode građenja vršiće se u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE  
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU<sup>1</sup>**

**OPŠTINA BUDVA**

**Broj: 001-2000/3**

**Mjesto i datum: Budva, 23.09.2016. god.**

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) Predsjednik Opštine Budva, Doc. dr Srđa Popović, kao ovlašćeno lice Opštine Budva, daje

**I z j a v u**

da će Opština Budva, shodno Planu javnih nabavki za 2016- Amandman I, broj: 001-113/3 od 28.06.2016. godine i Ugovora za ustupanje izvođenja radova na izgradnji elektroenergetske mreže – TS 10/0,4 kV, 2 x 630 kVA „Poljane“ , Rijeka Reževići, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**Ovlašćeno lice naručioca  
PREDSJEDNIK  
Doc. dr Srđa Popović**

---

---

<sup>1</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA  
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU  
SUKOBA INTERESA <sup>2</sup>**

**OPŠTINA BUDVA**

**Broj: 001-2000/4**

**Mjesto i datum: Budva, 23.09.2016.g.**

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke za 2016 – amandman I, broj 001-113/3 od 28.06.2016. godine za nabavku radova - ustupanje izvođenja radova na izgradnji elektroenergetske mreže – TS 10/0,4 kV, 2 x 630 kVA „Poljane“, Rijeka Reževići, nisam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: Doc dr Srđa Popović, predsjednik

\_\_\_\_\_  
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Saša Samardžić,  
načelnik Službe za javne nabavke

\_\_\_\_\_  
Službenik za javne nabavke, Miroslava Kunjić,

\_\_\_\_\_  
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Mihailo Kapisoda,  
Sekretar Sekretarijata za investicije i prostorno planiranje

\_\_\_\_\_  
<sup>2</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE  
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)  
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA<sup>3</sup>**

**OPŠTINA BUDVA**

**Broj: 001-2000/5**

**Budva, 23.09.2016.g.**

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke za 2016 – Amandman I, broj 001-113/3 od 28.06.2016. godine za nabavku radova - ustupanje izvođenja radova na izgradnji elektroenergetske mreže – TS 10/0,4 kV, 2 x 630 kVA „Poljane“ , Rijeka Reževići, nisam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje  
ponuda, Saša Samardžić, dipl. pravnik,

\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  
Novak Stanojević, dipl.ing. el,

\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  
Branka Radović, dipl. ing. arh.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

## METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

*najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (100 bodova)*

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

$$\text{broj bodova} = \frac{\text{najniža ponuđena cijena} \times \text{maks.broj bodova}}{\text{ponuđena cijena}}$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

**OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

(naziv ponuđača)

podnosi

**OPŠTINI BUDVA**

**P O N U D U**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 001-2000/6 od 27.09.2016. godine  
za nabavku**

**USTUPANJE IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI  
ELEKTROENERGETSKE MREŽE – TS 10/0,4 kV, 2 x  
630 kVA “POLJANE” RIJEKA REŽEVIĆI**

**ZA**

Predmet nabavke u cjelosti



## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

### Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

### Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB <sup>4</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>4</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude<sup>5</sup>

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>6</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>5</sup> Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude" popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>6</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podnosiocu zajedničke ponude<sup>7</sup>

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	
	....

---

<sup>7</sup> Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB <sup>8</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>8</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**Podaci o članu zajedničke ponude<sup>9</sup>:**

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB <sup>10</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>9</sup> Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

<sup>10</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude<sup>11</sup>

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>12</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>11</sup> Tabelu „Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>12</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**FINANSIJSKI DIO PONUDE**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								
1) brojkama								
2) slovima								

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI  
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA  
/PODUGOVARAČA<sup>13</sup>**

\_\_\_\_\_ (ponuđač)

**Broj:** \_\_\_\_\_

**Mjesto i datum:** \_\_\_\_\_

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
\_\_\_\_\_  
(*ime i prezime i radno mjesto*), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim  
nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

### **Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba  
interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj  
\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine za nabavku (*opis predmeta*), u smislu člana 17 stav 1 Zakona o  
javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu  
člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_  
(*svojeručni potpis*)

M.P.

\_\_\_\_\_  
<sup>13</sup> Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača



## **DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za izvođenje elektroinstalacija jake struje.

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licencu za rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje.

**DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE  
SPOSOBNOSTI**

Dostaviti:

- dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika;

## **DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI**

Dostaviti:

√ liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

√ izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

√ izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

√ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

**LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJIH \_\_\_\_\_ (dvije do pet)  
GODINA**

Red. br.	Vrsta izvedenog rada	Naručilac radova (investitor)	Vrijednost izvedenih radova (€)	Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj)	Lokacija izvođenja radova	Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije
1						
2						
3						
...						

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA  
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA,  
KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO  
KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE  
KONKRETNIH RADOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_  
(ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

da ponuđač/ član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i sl.	Godine prakse u struci	Funkcija koju će zauzimati
1					
2					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA****O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA  
IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

da je ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Vrsta i karakteristike sredstava i opreme	Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/podugovor...)	Godina proizvodnje	Količina	
				Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže	Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže
1					
2					
3					
...					

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O  
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU  
PODIZVOĐAČA<sup>14</sup>**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
- .....

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

<sup>14</sup>Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

## NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca: OPŠTINA BUDVA** sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Doc.dr Srđa Popović, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponudāča** \_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_, Broj računa: \_\_\_\_\_, Naziv banke: \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na izgradnji elektroenergetske mreže – TS 10/0,4 kV, 2 x 630 kVA “Poljane”, Rijeka Reževići, broj: 001-2000/6 od 26.09.2016.godine;  
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_;  
Ponuda ponudāča (naziv ponudāča) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.

#### Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude broj \_\_\_\_\_, od \_\_\_\_\_ godine, po tenderskoj dokumentaciji broj 001-2000/6 od 26.09.2016. godine, za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje izvođenja radova na izgradnji elektroenergetske mreže – TS 10/0,4 kV, 2 x 630 kVA “Poljane”, Rijeka Reževići, prema predmjeru i predračunu pripremljenom od strane Sekretarijata za investicije i planiranje prostora, izvede radove prema specifikaciji iz ponude.

#### Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema ponudi broj \_\_\_\_\_, od \_\_\_\_\_ godine, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.



### **Član 3**

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od \_\_\_\_\_-€ i slovima: (...)sa uračunatim pdv-om.

### **Član 4**

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se nakon završetka i prijema ugovorenih radova, na žiro račun IZVOĐAČA br. \_\_\_\_\_ kod \_\_\_\_\_banke.

Količinu izvršenih radova nakon završetka utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od osam dana.

Plaćanje će se izvršiti po završetku i prijemu ugovorenih radova od strane Nadzornog organa.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od dva dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU.

### **Član 5**

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u posao u roku od osam dana od dana potpisivanja ovog ugovora. U protivnom, IZVOĐAČ će imati pravo da produži rok za završetak ugovorenog posla.

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

### **Član 6**

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora prema ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ.

### **Član 7**

Stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova NARUČILAC će vršiti preko nadzornog organa o čemu će pisano obavijestiti IZVOĐAČA.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izvođenju radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

### **Član 8**

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili JUS standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

### **Član 9**

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i JUS standardima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

### **Član 10**

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

#### **Član 11**

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

#### **Član 12**

IZVOĐAČ je dužan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU.

#### **Član 13**

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 % (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

#### **Član 14**

IZVOĐAČ je dužan da deset dana poslije prijema pisma o prihvatu preda NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti i rok tri dana duži od ugovorenog roka, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza kao i za slučaj nastupanja okolnosti iz člana 6 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio ovog Ugovora.

### **Član 15**

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

### **Član 16**

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje NARUČIOC, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

### **Član 17**

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako IZVOĐAČ ne postupi po primjedbama iz stava 1. ovog člana u određenom roku, NARUČILAC će sam ili preko drugog IZVOĐAČA otkloniti utvrđene nedostatke o trošku IZVOĐAČA.

### **Član 18**

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od osam dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

### **Član 19**

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:  
- ponuda IZVOĐAČA br.  
- dinamički plan izvođenja radova koji će IZVOĐAČ dostaviti prilikom uvođenja u posao.

### **Član 20**

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

### **Član 21**

Ugovorne strane se obavezuju da će pokrenuti mjere kojima će se spriječiti bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorena norma predmet koruptivne radnje ugovor će se smatrati ništavnim.

### **Član 22**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala 2 (dva) primjerka za potrebe ovjere.

NARUČILAC

IZVOĐAČ

---

---

**SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA**

**Ovlašćeno lice ponuđača**

\_\_\_\_\_ (ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_ (svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).*

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

## 1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

### Pripremanje ponude

Ponudač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponudač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponudač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

### Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

### Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponudač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podgovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podgovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponudač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podgovorača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponudač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podgovorača ili podizvođača.

### **Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podgovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podgovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

### **Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponudač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

### **Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponudač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponudač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponudač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponudač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponudač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

### **Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

### **Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

### **Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

#### **Način dostavljanja garancije ponude**

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična



folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

### **Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

### **Način iskazivanja ponudene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl.list CG" broj 42/11 i 57/14).)

### **Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

### **Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

### **Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

### **Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana<sup>15</sup>, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

### **Način dostavljanja ponude**

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

## **2. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

---

<sup>15</sup> u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

## SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti
9. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
10. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU  
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

## UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.