



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Vuka Karadžića 2
81 400 Nikšić
Republika Crna Gora
tel: +382 83 204 000
fax: +382 83 214 260
e-mail: epcg@cg.yu
www.epcg.cg.yu

Funkcionalna cjelina Distribucija
Elektrodistribucija Budva
ul. 29. Novembra 8-85310 Budva
Broj: 4004-4130
Budva, 1.12 2009. godine.
tel: +382 33 458 967
fax: +382 33 458 969
e-mail: edbudva@cg.yu

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Elektrodistribucija Budva

Broj: 4111- 4190

Budva, 1.12. 2009 god.

Opština Budva
Agencija za planiranje prostora

ОПШТИНА БУДВА			
Примљено:	01.12.09.		
Орг. ј. ч.	Г. ј.	Број лог.	Вриједност
011	1313/1		

Predmet: Ocjena planiranja elektroenergetske infrastrukture
u radnoj verziji Nacrta Lokalne studije lokacije „Vrba II“.

Na osnovu :

- Vašeg dopisa br:011-1187/2 od 16.10.2009.g.
- uvida u dostavljenu radnu verziju Nacrta Lokalne studije lokacije „Vrba II“.
- člana 41.Zakona o planiranju i uređenju prostora (Sl.list RCG br.28/05),a u vezi člana 163. stav 1. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (sl.list CG, br.51/08)

dajemo saglasnost na dio Lsl „Vrba II“ koji se odnosi na
elektroenergetsku infrastrukturu i predlažemo da poprimi formu Nacrta i
uđe u proceduru javne rasprave.

Direktor
Vukadinović Vojislav dipl.el.ing

Dostaviti:

- naslovu
- 40-04-01
- 40-04-07
- a/a





Република Црна Гора
ОПШТИНА БУДВА

Пришљено: 06. 11. 09.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
011	123411		

Broj 01-4329/1

Datum: 06. 11. 2009.

ОПШТИНА БУДВА
AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE

BUDVA



PREDMET: Mišljenje na Nacrt
LSL "VRBA II".


U vezi vašeg dopisa br. 011-1186/3 od 16.10.2009.godine obavještavamo Vas slijedeće:

Ovaj prostorno-planski dokumenat je urađen na veoma visokom profesionalnom nivou i omogućuje optimalne uslove za obavljanje komunalnih usluga na ovom prostoru, pa samim tim predlažemo da može da ide na dalji postupak i konačno usvajanje.

S poštovanjem,



me gleda,
Prucen



OPŠTINA BUDVA
AGENCIJA ZA PLANIRANJE PROSTORA
Trg Sunca br.1 - Budva

PREDMET: Odgovor na zahtjev br. 01- 4809/1 od 16.10.2009.godine ,
a u vezi dostave radne verzije Nacrta Lokalne studije „Vrba II"

Uvidom u dato rešenje hidrotehničke infrastrukture ,a u vezi mišljenja o predmetnom planskom dokumentu lokacije „Vrba II " ,zapazili smo da je u datom rešenju hidrotehnička infrastruktura unutar lokacije dobro locirana.

Ista ne zadovoljava profile kanalizacione mreže, jer je minimum profil Ø 200 mm za spoljni razvod dok vodovodni profil zadovoljava Ø 110 mm.

S poštovanjem,

TEHNIČKA SLUŽBA, TEHNIČKI DIREKTOR,
Lazar Kordić, dipl.ing.mas.



DIREKTOR,
Branislav Filipović, dipl. pravnik